

Inregelattest ventilatie D-systeem

Datum meting : 27/10/2015

Installatie : Renovent Excellenet 400

86% warmterecuperatie met bypass

Meeitoestel : Testovent 417, ijkingdatum 10/10/2015

Naam	Soort ruimte				PULSIE toevoer m3/h	EXTRACTIE afvoer m3/h
Leefruimte	woonkamer (of analoge ruimte) [opp]				152,0	
Keuken	keuken [opp]					78,0
badkamer	badkamer, was-, droogplaats (of analoge ruimte) [opp]					79,0
wc beneden	wc					36,0
wc boven	wc					37,0
Slaapkamer 1	slaap-, studeer- speelkamer (of analoge ruimte) [opp]				66,0	
Slaapkamer 2	slaap-, studeer- speelkamer (of analoge ruimte) [opp]				63,0	
Slaapkamer 3	slaap-, studeer- speelkamer (of analoge ruimte) [opp]				51,0	
Slaapkamer 4	slaap-, studeer- speelkamer (of analoge ruimte) [opp]				51,0	
Garage	garage					76,0
berging	bergruimte					77,0

Naam en voornaam:

Handtekening :

